

**Орган инспекции**

Краснодарского филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ  
«Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел. (861) 21-47-520, факс (861) 21-47-454  
ИНН/КПП 2308105200/231043001  
Номер в Реестре аккредитованных лиц RA. RU. 710316 от 28.11.2019г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель органа инспекции  
Главный врач Краснодарского филиала по  
железнодорожному транспорту ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»

  
М.А. Шахназарьянц

**Экспертное заключение**

№ 23

от 07 02 20 20

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:**

**Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове - линолеум  
ПВХ, тип ПРП.**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

**2. Заявитель:** ООО "ЮТЕКС РУ" Юридический адрес: 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д.10 (Россия) ИНН 3315010390, ОГРН 1063336006084

**Производитель** ООО "ЮТЕКС РУ", 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, д.10 (Россия)

**3. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Тимошенко Е.А., 350011, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стасова, 98, кв. 191, ИНН 234805513247 ОГРН 317237500194802 (по заказу ООО "МОСКВА-ТЕСТ", ЛЬЯЛОВСКОЕ, ДОМ 1А, ОФИС 5, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МЕНДЕЛЕЕВО, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СОЛНЕЧНОГОРСК, СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия, 141570, ИНН 5044110433, ОГРН 1175007015160) № 18/ОИ-з от 04.02.2020 г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 5771 - 010- 97450201- 2019 Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове - линолеум ПВХ, тип ПРП.
- Протокол № 02/01-113/ТМ-20 от 05.02.2019 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации

Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**6. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** Для устройства полов в жилых и общественных зданиях типа А, Б, В

**Продукция производится по:** ТУ 5771 - 010- 97450201- 2019 Покрытие напольное поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове - линолеум ПВХ, тип ПРП.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол № 02/01-113/ТМ-20 от 05.02.2019 г., выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
<i>Образец: фрагмент покрытия напольного поливинилхлоридное на иглопробивной подоснове - линолеум ПВХ, тип ПРП</i>				
<b>Органолептические показатели</b>				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
<b>Токсикологические показатели</b>				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м <sup>2</sup> образца на 1м <sup>3</sup> климатической камеры Время экспозиции - 48 час. Температура - 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	78

